

**Tableau des résultats des tests de qualité d'air dans les écoles**

Numéro d'école	École	Nombre de tests effectués (total)	Tests sans élèves Moins de 1000 PPM	Tests au milieu de la période Moins de 1000 PPM	Tests acceptables au milieu de la période Entre 1000 et 1500 PPM	Tests au milieu de la période dépassant 1500 PPM	Tests après ouverture des fenêtres Moins de 1000 PPM	Tests acceptables après ouvertures des fenêtres Entre 1000 et 1500 PPM	Tests après l'ouverture des fenêtres dépassant 1500 PPM	Type de ventilation
791001	CFP Forestville - Foresterie	6	2	1	1	0	2	0	0	Mécanique
791002	Monseigneur-Bouchard	9	3	3	N/A	N/A	3	N/A	N/A	Naturelle
791006	Saint-Coeur-de-Marie (Colombier)	12	4	3	1	0	4	0	0	Naturelle
791008	Notre-Dame-du-Bon-Conseil	12	4	4	0	0	4	0	0	Naturelle
791011	Richard et Centre multifonction	12	4	1	1	2	4	0	0	Naturelle
791015	Sainte-Marie	15	5	0	4	1	3	2	0	Naturelle
791016	Monseigneur-Labrie	3	1	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	Naturelle
791018	Saint-Joseph (BT)	6	2	2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	Mécanique
791019	Boisvert	12	4	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	Mécanique
791020	Leventoux	24	8	0	4	4	4	4	0	Naturelle
791026	Trudel	24	8	0	4	4	5	3	0	Mécanique et Naturelle
791027	Monseigneur-Bélanger	12	4	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	Mécanique
791028	Saint-Coeur-de-Marie (B-C)	18	6	0	0	6	2	4	0	Naturelle
791032	Père-Duclos	3	1	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	Naturelle
791035	Bois-du-Nord	12	4	3	1	0	4	0	0	Mécanique
791036	Centre Paul-Albert-Jean	6	2	1	1	0	2	0	0	Naturelle
791037	Saint-Joseph (Tad) et Centre administratif	9	3	1	2	0	3	0	0	Naturelle
791039	Marie-Immaculée	12	4	0	4	0	3	1	0	Naturelle
791041	Notre-Dame-du-Sacré-Coeur	24	8	0	5	3	4	4	0	Naturelle

791044	École secondaire Serge-Bouchard	24	8	8	N/A	N/A	8	N/A	N/A	Mécanique
791046	Polyvalente des Rivières	24	8	4	1	3	5	3	0	Mécanique et Naturelle
791052	Édifice Albert-Deschênes	9	3	1	2	0	3	0	0	Naturelle
791058	Polyvalente des Baies	24	8	8	N/A	N/A	8	N/A	N/A	Mécanique
791059	Polyvalente des Berges/Dominique-Savio	24	8	8	N/A	N/A	8	N/A	N/A	Mécanique
791068	Saint-Luc	12	4	0	2	2	1	3	0	Naturelle
791078	La Marée	12	4	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	Mécanique
791080	Les Dune	12	4	4	N/A	N/A	4	N/A	N/A	Mécanique
791081	Édifice André-Jacob	9	3	2	1	0	3	0	0	Mécanique

Type d'enseignement	Nombre de tests effectués (total)	Tests sans élèves Moins de 1000 PPM	Tests au milieu de la période Moins de 1000 PPM	Tests acceptables au milieu de la période entre 1000 et 1500 PPM	Tests au milieu de la période dépassant 1500 PPM	Tests après ouverture des fenêtres Moins de 1000 PPM	Tests acceptables après ouvertures des fenêtres Entre 1000 et 1500 PPM	Tests après l'ouverture des fenêtres dépassant 1500 PPM
CFP	15	5	3	2	0	5	0	0
Éducation adultes	15	5	2	3	0	5	0	0
Éducation secondaire	96	32	28	1	3	29	3	0
Éducation primaire	255	85	35	28	22	64	21	0